

中心城区城镇污水处理厂运行情况公示表（2019年12月）

填报单位：（公章）

污水处理厂名称	设计规模(万吨/日)	平均处理量(万吨/日)	进水 COD 浓度设计标准(mg/l)	平均进水 COD 浓度(mg/l)	进水氨氮浓度设计标准(mg/l)	平均进水 氨氮浓度(mg/l)	出水是否达标	超标项目及数值
猎德污水处理厂	120	120.05	270	210	25	18.77	是	无
大坦沙污水处理厂	55	56.84	250	149	30	21.39	是	无
沥滘污水处理厂	50	49.30	280	254	32	26.15	是	无
西朗污水处理厂	20	22.50	-	297	20	23.28	是	无
大沙地污水处理厂	20	18.44	270	307	25	21.79	是	无
龙归污水处理厂	14	11.64	280	305	30	29.00	是	无
竹料污水处理厂	6	4.68	280	217	30	22.74	是	无
石井污水处理厂	30	28.94	300	174	27	21.26	是	无
京溪污水处理厂	10	7.29	270	230	30	28.03	是	无
石井净水厂	15	15.55	280	166	30	22.51	是	无