

中心城区城镇污水处理厂运行情况公示表 (2025年4月)

填报单位: (公章)

污水处理厂名称	设计规模(万吨/日)	平均处理量(万吨/日)	进水 COD 浓度设计标准(mg/l)	平均进水 COD 浓度(mg/l)	进水氨氮浓度设计标准(mg/l)	平均进水氨氮浓度(mg/l)	出水是否达标	超标项目及数值
猎德污水处理厂	120	109.31	263	265	25	23.4	是	无
大坦沙污水处理厂	55	42.95	250	245	30	21.3	是	无
沥滘污水处理厂	75	60.93	280	258	29	26.7	是	无
西朗污水处理厂	50	33.16	270	237	22.5	25.0	是	无
大沙地污水处理厂	45	24.56	270	287	25	25.1	是	无
龙归污水处理厂	29	16.85	280	356	30	33.7	是	无
竹料污水处理厂	6	4.69	280	282	30	24.2	是	无
石井污水处理厂	30	25.29	290	280	28.5	35.9	是	无
京溪地下净水厂	10	7.91	270	246	30	28.7	是	无
石井净水厂	30	28.39	280	327	30	28.7	是	无
健康城净水厂	10	5.99	280	256	30	23.0	是	无
江高净水厂	16	10.88	280	281	30	34.6	是	无
大观净水厂	20	17.91	270	297	30	37.4	是	无

备注: 本月平均进水 COD 浓度及平均进水氨氮浓度数据来源于广州市城市排水有限公司